

Odbor pro výstavbu radý obvodního úřadu
výboru v Praze 10
Strašnice, Na výsluní čp. 150
tel.
- 8210-47 až 48

Koncept

Vypraveno *Postně*

dne 20. XII. 1960

19

výt. svby.

16.12.1960.

111/6 1510-1512.
01.9767/60.
Ing. Kovačovic

921496.

Generální investor komplexní bytové výstavby N.V.hl.města Prahy.

Řásnovka č.8
Staré město-Praha 1.

Odbor výstavby ONV v Praze 10 k Vaší žádosti podle n.č.87/58 Sb.,
vhl.č.144/59 S.l. a 26 vl.npř.č.8/56 Sb. povoluje Vám ode dne
9.12.1960 užívati a obývati tři obytné domy o 93 bytech ozn.č.12,13,
14 /čís.poz.1510,1511,1512/postavené na pozemcích č.č.2108/1,2,
2169 a 1832/stavební území mezi domy čp.785-869 a 784-1027/ v
Praze 10-Vrbovicích, při ul. Na Louži a K Louži, ježto místní prohlíd-
kou konanou dne 9.12.1960 bylo zjištěno, že uvedené novostavby byly
provedeny podle daného povolení ze dne 19.12.1958.

Poznamenává se, že u domu č.12/čp.1510/ v 5.patře při čp.č. 869
z důvodů konstruktivních bylo provedeno ustoupení.

Stavby provedly Pozemní stavby n.p.Praha, Praha 1-Staré město,
Revoluční tř.č.15.

Podle výsledku místní prohlídky ukládá se provedení a splnění
těchto podmínek:

- 1./Veškeré dveře a výtahových šachet nutno řádně zabezpečiti proti
libovolnému otevírání do doby, než výtahy budou uvedeny do nor-
málního provozu.
- 2./Klozety v suterénech určend pro prádelny nutno opatřiti účin-
ným odvětráním.
- 3./K žádosti nástupce pozemních staveb nejdříve do 30.4.1961 musí
býti provedena tepelná izolace a příslušnou fasádní omítkou
volných stitových zdí u domů čp.785 a 869, jak uloženo podmín-
kou č.13 původního povolení.
- 4./V rámci úpravy vnitřku stavebního bloku a vybudování vnitro-
blokové komunikace nutno upravit plochy dvorní s příslušným
vyhovujícím odvětráním.
- 5./Z povolení cihlo řízní se vylučují: místnosti pro účel CO a
místnosti skladistové ve II.suterénech.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů u stejného odboru
odvolání ke Komisi pro výstavbu ONV v Praze 10.

Odbor pro výstavbu radý obvodního úřadu
výboru v Praze 10
Strašnice, Na výsluní čp. 150
tel.
- 8210-47 až 48

Odbor výstavby ONV v Praze 10:

vedoucí odboru:

Ing. Votruba V.F.

Expedice:

- ✓ 1./Gen.investor -Praha 1,Řásnovka
- ✓ 2./Gen.investor, Strašnice, Černokostelecká 127
- ✓ 3./Pozemní stavby, Praha 1, Revoluční 15
- ✓ 4./Odbor výstavby města N.V.hl.m.Prahy, Řásnovka 8

vy. Hro



SLOZKA 50019033



1300049466 UMCP10